

浚县人民医院提质升级项目配电设备采购项目-更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：浚财招标采购-2025-28

2、原公告的采购项目名称：浚县人民医院提质升级项目配电设备采购项目

3、首次公告日期及发布媒介：2025 年 04 月 30 日、《河南省政府采购网》
《鹤壁市政府采购网》《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》网站

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2025 年 05 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项：☒采购公告☒采购文件

2、原文件获取时间：2025 年 04 月 30 日 - 2025 年 05 月 12 日（北京时间）
文件获取截止时间变更为：2025 年 6 月 2 日 18 时 00 分（北京时间）

3、原开标时间：2025 年 05 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）
开标时间变更为：2025 年 6 月 3 日 09 时 00 分（北京时间）

4、原采购信息内容

1. 付款方式：签订合同后，设备发货前 10 日历天预付合同价款的 50%，供应商需同时向采购人提交预付款保函。竣工验收合格后，付至合同价款的 100%。

2. 招标文件 23 页、51 页电缆需要检测报告

3. 清单 38 页 45 项监控后台 ZB9000

4. 清单 39 页 48 项、49 项、50 项 $I_n=4000A$

5. 清单 39 页 54 项、55 项、56 项 sc80、sc100、sc150

6. 清单 40 页 71 项 73 项高压预埋件、底压预埋件

7. 清单 40 页 74 项 电缆沟盖板没有规格

8. 招标文件 54 页仪表具有通讯功能，仪表参数（电气参数及电能计量数据和
水表计量数据）

9. 招标文件 61 页 6. 仪表具有通讯功能，仪表参数（电气参数及电能计量数据和水表计量数据）远传至后台上位机。

10. 招标文件 57 页 （4）水平母线额定电流 4000A；（5）垂直母线额定电流 3200A

11. 招标文件 54 页 高压柜（KYN28-12 柜 800mm(宽)×1500mm(深)×2300mm(高)

12. 招标文件 58 页 （3）进线、联络采用框架智能型万能式断路器；

13. 图纸 T1-T4 变压器为 SCB12

14. 图纸中没有标注地排的规格型号

15. 图纸中主进、分段柜的框架断路器未备注极数，分段柜内电流互感器是 4 只

变更为

1. 付款方式：签订合同后，设备发货前 10 日历天预付合同价款的 50%，供应商需同时向采购人提交预付款保函（银行保函）。竣工验收合格后，付至合同价款的 100%。

2. 招标文件 23 页、招标文件 51 页变更为电缆可先提供之前同品牌的检测报告（供应商需承诺供货后提供该批次的检测报告）

3. 清单 38 页 45 项监控后台 规格可变更，但需具备实时监测用户用电情况，线上线下联动，实现设备管理、运维管理、运行态势感知。平台用户支持多点登录。PC 端运行综合大屏，提供设备参数可视化展示，同时将运行状态、统计结果、重要事件提醒进行展示。手机端通过微信现场扫码，提供当前设备状态、报告故障等常用功能。平台依托互联网公有云进行构建，其中设备感知采集层，通过边缘网关、DTU 设备进行数据的传输。

4. 清单 39 页 48 项、49 项、50 项 $I_n=4000A$ 变更为与低压母排变压器配套，补充 48 项 低压封闭母线（密集式）

5. 清单 39 页 54 项、55 项、56 项变更为内径 80、内径 100、内径 150
 6. 删除清单 P40 页 71 项、73 项高压预埋件、底压预埋件
 7. 清单 P40 页 74 项 电缆沟盖板 规格为宽 0.5 米*长 1.45 米*厚 0.1 米；单位为块；数量为 80。
 8. 删除招标文件 54 页 和水表计量数据
 9. 删除招标文件 61 页 和水表计量数据；后台上位机变更为监控后台。
 10. 招标文件 57 页 (4) 水平母线额定电流 以图纸为准 ；(5) 垂直母线额定电流 以图纸为准 。
 11. 招标文件 54 页 高压柜 (KYN28-12 柜 800mm(宽)×1660mm(深)×2300mm(高)
 12. 招标文件 58 页 (3) 进线、联络采用框架智能型万能式断路器；具有电气互锁和三锁两钥匙。
 13. 图纸 T1-T4 变压器变更为 SCB14
 14. 图纸地排的规格型号按主母排一半 TMY-100*8 和 TMY-100*10
 15. 图纸中主进、分段柜的框架断路器为 3 极，分段柜内电流互感器是 3 只
- 注明：1、安装费、调试费指设备进场后配合施工单位安装调试，监控后台需供货单位安装调试。

2、供应商需承诺对变压器、高压柜、低压柜运行后的第三年进行电气预防性试验，提供试验报告。（此承诺附在变压器、高压柜、低压柜质保期承诺书后，无此承诺每项质保期质保期得分减半。）

5、更正日期：2025 年 5 月 15 日（北京时间）

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：浚县人民医院

地址：浚县浚州大道西段

联系人：田若宇

联系方式：13140420707

2. 采购代理机构信息名称：鹤壁市浚州工程管理有限公司

地址：鹤壁市浚县黎阳街道民生路与建设路交叉口北 300 米路东

联系人：李瑞

联系方式：18739249087