

浚县人民医院提质升级项目配电设备采购项目-更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：浚财招标采购-2025-28
- 2、原公告的采购项目名称：浚县人民医院提质升级项目配电设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025 年 04 月 30 日、《河南省政府采购网》《鹤壁市政府采购网》《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》网站
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2025 年 05 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：☒采购公告☒采购文件
- 2、原文件获取时间：2025 年 04 月 30 日-2025 年 06 月 02 日 18 时 00 分（北京时间）文件获取截止时间变更为：2025 年 6 月 16 日 18 时 00 分（北京时间）
- 3、原开标时间：2025 年 06 月 03 日 09 时 00 分（北京时间）

开标时间变更为：2025 年 6 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

4、原采购信息内容

1、招标文件 23 页、招标文件 51 页 主材的证明文件（主材为变压器、高压柜、低压柜、电缆） 1、变压器需提供型式试验报告 2、高、低压柜需要提供国家强制性产品认证证书及型式试验报告 3、电缆需要提供检验报告

2、招标文件 53 页 2. 开关柜外壳采用进口覆铝锌板（板厚 2mm）制造, 前后门采用高强度冷轧板（板厚 2.5mm）表面喷塑。

3、招标文件 55 页 3. 局部放电测量

4、招标文件 56 页 6. 10KV 高压供电系统图

5、招标文件 57 页 1. 投标厂家须通过 MNS 柜国家强制 3C 认证

6、招标文件 60 页 5、有源滤波装置技术要求：设计容量不低于变压器容

量 15%。

变更为

1、1、主材的证明文件（主材为变压器、高压柜、低压柜、电缆）1、变压器需提供型式试验报告 2、高压柜需提供型式试验报告 3、低压柜需提供型式试验报告 4、电缆可先提供之前同品牌的检测报告（供应商需承诺供货后提供该批次的检测报告）

2、2. 开关柜外壳及前后门均采用覆铝锌板（板厚 2mm）。

3、 删除招标文件 55 页 3. 局部放电测量

4、 删除招标文件 56 页 6. 10KV 高压供电系统图

5、 删除招标文件 57 页 1. 投标厂家须通过 MNS 柜国家强制 3C 认证

6、 5、有源滤波装置技术要求：有源滤波装置容量以图纸为准。

5、更正日期：2025 年 5 月 29 日（北京时间）

三、其他补充事宜

澄清：低压框架和塑壳断路器为 3P

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：浚县人民医院

地址：浚县浚州大道西段

联系人：田若宇

联系方式：13140420707

2. 采购代理机构信息名称：鹤壁市浚州工程管理服务有限公司

地址：鹤壁市浚县黎阳街道民生路与建设路交叉口北 300 米路东

联系人：李瑞

联系方式：18739249087