

工程竣工验收报告

工程名称	济源产城融合示范区机关事务中心机关办公场所维修改造-行政区域消防改造项目	施工单位	河南省海浪消防设备有限公司
监理单位	河南省海虹建设监理工程有限公司 济源分公司	工程地点	行政一区、行政二区及自行车车库
建筑面积		工程造价	以结算价为准
开工日期	2024 年 8 月 28 日	竣工日期	2024 年 12 月 26 日
验收日期	2024 年 12 月 31 日	质量评定	合格
验收内容	济源产城融合示范区机关事务中心机关办公场所维修改造-行政区域消防改造项目工程量清单范围内和合同约定的改造项目		
验收意见	该项目联合济源市消防救援支队和济水大队共同复查，工程质量符合要求，达到合格标准		
参加验收人	张林 周恒 刘34		
建设单位		监理单位	施工单位
 单位（项目）负责人：李永伟 2024 年 12 月 31 日		 单位（项目）负责人：李永伟 2024 年 12 月 31 日	
		 单位（项目）负责人：李永伟 2024 年 12 月 31 日	

工程竣工验收单

工程名称	济源产城融合示范区机关事务中心机关办公场所维修改造—行政区域消防改造项目		
施工单位	河南省海浪消防设备有限公司		
工程内容	一区：4#楼自行车库增加喷淋系统，更换室内烟感，疏散导向灯，手动报警，泵房维修，更换配电柜，控制柜，1#、2#、3#、6#楼更换消火栓主管道，室内更换消火栓，消防水带。 二区：1#楼自行车库增加喷淋系统，测试更换室内烟感，疏散导向灯，手动报警，消防广播，泵房维修管道，屋顶消防管道修复保温层，2#-11#楼更换室外主管道阀门。		
工程地址	行政一区、行政二区及自行车车库		
验收结论	该项目联合济源市消防救援支队和济水大队共同复查，工程质量符合要求，达到合格标准。		
建设单位（签章）	监理单位（签章）	施工单位（签章）	
 验收人员： 张本伟 周恒 2024 年 12 月 31 日	 验收人员： 张永 2024 年 12 月 31 日	 验收人员： 张永 2024 年 12 月 31 日	